

Oznaczenie obwodu					01	02	03	04	11	12	13	14	15	16			
Opis	Zasilanie z rozdz. bez zmian	Ogranicznik przepięć typu 2	Sygnalizacja zasilania		Oświetlenie pom. kierowców magazyn –1.07 serwerownia komunikacja	Oświetlenie archiwum pom. socjalne kotłownia, WC szatnia	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie awaryjne	Gniazda wtykowe 230V pom. kierowców	Gniazda wtykowe 230V pom. kierowców	Gniazda wtykowe 230V łazienki	Gniazda wtykowe 230V pom. socjal.	Gniazda wtykowe 230V pom. socjal.	Gniazda wtykowe 230V pom. socjal. grzejnik	Istn. zabezpieczenia instalacji elektrycznej pomieszczeń bez przebudowy – bez zmian		
Moc	5kW				570W	800W	750W		2000W	2000W	2500W	2000W	2000W	1500W			
Przekrój przewodu					3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Typ kabla					YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo			

UWAGI:

Układ sieci TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa:

– samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

– wyłączniki różnicowo–prądowe 30mA

DELTA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANIE & SERWIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Projektowo–Usługowy "DELTA"
Jacek Jakubowski
ul. Kwiatowa 52, 97–300 Piotrków Tryb.
NIP: 771–256–21–69 zpudelta@o2.pl

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

NR RYS.: E–03

SKALA:

DATA: 11.2017

TYTUŁ OPRACOWANIA
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w piwnicy budynku administracyjno biurowego
Piotrków Tryb., ul.Słowackiego 19, dz. nr 90/2, obr.22

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT: Andrzej GOSZCZYŃSKI	372/94/WŁ	
ASYSTENT PROJEKTANTA Jacek JAKUBOWSKI Krzysztof GORTYŃSKI		
SPRAWDZAJĄCY		

TYTUŁ RYS.
Rozdzielnia RP. Schemat ideowy – rozbudowa